



# 燃气器具产品认证证书—附件

证书编号：CGAC2020B1010015

签发日期：2020年03月31日 有效期至：2023年03月30日

序号	规格型号	安全型	普通型	阀杆与阀出气方向的角度		阀体材料			是否带压电点火器	适用环境温度范围(°C)	阀出气口数量			燃气入口连接方式			安全型电磁阀位置			微动开关数量	额定流量(m³/h)	阀芯锥度	
				0度	非0度	铝	铜	其他			单喷	双喷	多喷	法兰	鞍形夹紧	压缩	中间	左侧	右侧				
1	LALC40	●			●	●			否	-20-90		●			●			●				0.28	1:5.5
2	LALY40	●			●				否	-20-90		●			●			●		1		0.28	1:5.5
3	LALC40-A	●			●	●			否	-20-90		●			●			●				0.28	1:5.5
4	LALC40-B	●			●	●			否	-20-90		●			●			●				0.28	1:5.5
5	LALC40-C	●			●	●			否	-20-90		●			●			●				0.28	1:5.5
6	LALY40-A	●			●	●			否	-20-90		●			●			●		1		0.28	1:5.5

注1：●为适用；注2：上表中各个规格型号产品的技术参数均为委托方声明（除非特别说明）。

以下空白

